



Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of conformity

Torino, 15/03/2021

REER SpA
via Carcano 32
10153 – Torino
Italy

dichiara che i moduli di sicurezza **SR SELECT / SR ONE / SR ONE M / SR T / SR E4 / SR E4C** sono Dispositivi Elettrosensibili di Sicurezza (ESPE) di:

- **Tipo 4** (secondo la Norma **EN 61496-1: 2020**)
- **SIL 3** (secondo la Norma **EN 61508: 2010**)
- **SILCL 3** (secondo la Norma **EN 62061 + A2:2015**)
- **PL e** (secondo la Norma **EN ISO 13849-1: 2015**)

declares that the safety interface **SR SELECT / SR ONE / SR ONE M / SR T / SR E4 / SR E4C** are Electro-Sensitive Safety Devices (ESPE) of:

- **Type 4** (according the Standard **EN 61496-1:2020**)
- **SIL 3** (according the Standard **EN 61508: 2010**)
- **SILCL 3** (according the Standard **EN 62061 + A2:2015**)
- **PL e** (according the Standard **EN ISO 13849-1: 2015**)

realizzati in conformità alle seguenti Direttive Europee:
complying with the following European Directives:

- **2006/42/EC** "Direttiva Macchine"
"Machine Directive"
- **2011/65/EU** "RoHS – Linea Guida"
"RoHS – Guideline "
- **2014/30/EU** "Direttiva Compatibilità Elettromagnetica"
"Electromagnetic Compatibility Directive"

e alle seguenti Norme: /and to the following Standards:

- **EN 55022: 2010**
- **EN 61000-4-3: 2006 + A1:2007 + A4:2010**

e sono identici all'esemplare esaminato ed approvato con esame di tipo CE da:
and are identical to the specimen examined and approved with a CE - type approval by:

TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlerstraße 65 – 80339 – München – Germany
N.B. number: 0123

Carlo Pautasso
Direttore Tecnico
Technical Director

Simone Scaravelli
Amministratore Delegato
Managing Director